Temperaturkontrollen Lagerhaltung

Bringen Sie in Ihren Kühl- und Tiefkühlgeräten Thermometer an, sofern diese noch nicht installiert sind.
Bei abweichenden Temperaturen muss das Gerät neu eingestellt werden (evtl. Kundendienst verständigen).

Datum	Tiefkühlraum	Kühlraum1	Kühlraum2	Kühlraum3	Tiefkühltruhe/-schrank	Kühltruhe/-schrank	Gerät reguliert	Kundendienst verständigt	Unterschrift
Grad	**max. -18°C**	**max. +7°C**	**max. +2°C**	**max. -18°C**	**max. +7°C**	**max. +2°C**	**ja/nein**	**ja/nein**	